



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OŚWIĘCIMIU

ONHK.9020.Oo.3.21/1416

Oświęcim, dnia 31.03.2021r.	
Wpł. dnia	08-04-2021
0.8387.2021	
URZĄD GMINY OŚWIĘCIM	

Handwritten notes:
12408
2021
1416

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Oświęcim za 2020 rok

Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1437) oraz § 23 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 1,2 ust. 4 pkt 1 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.

1. Producenci wody

Na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim funkcjonuje 1 wodociąg publiczny administrowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wodociąg zaopatrywany jest w wodę do spożycia z dwóch ujęć: zasilanego ze studni głębinowych ze stacją uzdatniania wody w Zaborzu przy ul. Grojeckiej i zasilanego ze studni infiltracyjnych zlokalizowanych w międzywalu rzeki Soły ze stacją uzdatniania wody w Oświęcimiu Zasolu przy ul. Ostatni Etap 6.

Ponadto na terenie Miasta Oświęcim zewidencjonowano wodociąg zaopatrujący w wodę do spożycia pracowników obszaru przemysłowego oraz kilka budynków w Dworach. Wodociąg nadzorowany jest przez Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu, ul. Chemików 1.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1 wielkość produkcji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu dostarcza 9946 m³/dobę. Wodociąg zakładowy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu dostarcza 400 m³/dobę.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10
psseoswiecim.wsse.krakow.pl e-mail: oswiecim@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /psse_oswiecim/skrytka
REGON: 000665745-0033 / NIP: 549-11-48-044

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu zaopatruje w wodę do spożycia na terenie Miasta i Gminy Oświęcim około 54571 mieszkańców.

2.3. Jakość wody

2.3.1. Badania wody

W 2020 r w ramach monitoringu jakości wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu pobrali do analizy 31 próbek wody w zakresie parametrów gr A oraz 4 próbki w zakresie parametrów gr B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie .

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom na terenie Miasta i Gminy Oświęcim była prowadzona zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. Do analizy pobrano 34 próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz 4 próbki w zakresie parametrów grupy B. Analizy próbek wody pobranych przez próbkobiorców wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6 oraz Laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych oraz chemicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r poz 2294)

W wodociągu zakładowym zaopatrującym w wodę do spożycia pracowników obszaru przemysłowego i kilka gospodarstw domowych próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu pobrali do analizy 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie. W takiej samej ilości i tym samym zakresie podmiot kontrolowany w ramach wewnętrznej kontroli zlecił do wykonania analizy w Laboratorium Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz Laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

2.3.2. Sposób uzdatniania wody

Woda z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu uzdatniana jest poprzez filtrację i dezynfekcję (SUW Zasole – dwutlenek chloru; SUW Zaborze – lampa UV i podchloryn sodu w przypadku awarii).

Woda z wodociągu nadzorowanym przez Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu, uzdatniana jest na drodze filtracji, dezynfekcji lampą UV.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody

W 2020 roku w 1 próbce pobranej w zakresie parametrów grupy A z sieci wodociągu publicznego, w punkcie – SUW Zasole -Oświęcim ul. Ostatni Etap, stwierdzono przekroczenie parametru: mętność.

W sieci wodociągu zakładowego w żadnej pobranej próbce wody do spożycia nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

2.5. Postępowanie administracyjne

Powiadomiono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązano do podjęcia niezwłocznych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W związku z przekroczeniem parametru mętność wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego.

2.6. Działania naprawcze

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru: mętność w punkcie czerpalnym – SUW Zasole, Oświęcim ul. Ostatni Etap, wyłączono z eksploatacji na ujęciu studnie położone najbliżej koryta rzeki. Podjęte niezwłocznie działania doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdziły badania laboratoryjne.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Na podstawie prowadzonych w 2020 r badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono, że woda na terenie Miasta i Gminy Oświęcim była bezpieczna dla zdrowia konsumentów i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Przekroczenie parametru mętność było spowodowane wystąpieniem wysokiego stanu wody w rzece Soła po intensywnych opadach deszczu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu

Z up. mgr inż. Teresa Guzdek
Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Oświęcim , 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2
2. Urząd Gminy Oświęcim , 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12
3. Starostwo Powiatu Oświęcimskiego 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
4. a.a.